

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ACV

INFO

Бойлеры

- HRI

В соответствии со стандартом EN 12897, на всех бойлерах HRI произведена модификация ревизионного отверстия. Размер ревизионного отверстия был изменен с 150x110 мм на 95x80 мм. Данное изменение коснулось всех бойлеров, произведенных после 27 августа 2014 года с серийными номерами от:

- HRI 321 : s/n 1007
- HRI 601 : s/n 1179
- HRI 800 : s/n 1200

Вследствие этого максимальное рабочее давление в контуре водоснабжения снижено с 10 бар до 8,6 бар. Остальные технические характеристики остались неизменны.

СТАРАЯ ВЕРСИЯ



НОВАЯ ВЕРСИЯ

