

Техническое замечание: BG 2000 S

INFO – ИЗМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОНИКИ УПРАВЛЕНИЯ

ОПИСАНИЕ:

В продажу поступили новые горелки BG 2000 S с модификацией V13, которые отличаются новым электронным управлением.

ОБОРУДОВАНИЕ:

Изменения коснулись всех горелок BG 2000 S 25-100

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

BG 2000 S 100



Ранее на горелки BG 2000 S 100 устанавливался блок управления с кодом **5476V016**.


В новой версии горелки V13 произведена замена блока управления и добавлен трансформатор розжига.

Новые коды:

Блок управления -	537D8189
Трансформатор розжига -	537D8188

Газовые клапаны данной горелки не подверглись изменению, электрическая проводка была заменена в соответствии с новым блоком управления.

BG2000 S 25–70



Горелки 25– 70 не претерпели внешнего изменения, однако;

Произведена замена:

- Блока управления горелкой	
старый код -	5476V016
новый код -	537D8185
- Газового клапана	
старый код -	537D4009
новый код -	537D4073

ВАЖНО: при замене блока управления старого типа на блок управления нового типа требуется замена старого газового клапана на новый и наоборот.

Запасные части для предыдущих версий горелок будут по-прежнему доступны для приобретения. Все изменения внесены в он-лайн каталог запасных частей ACV и инструкцию на горелки.